

## **Filters vervangen – WTW-installatie (Zehnder ComfoAir Standaard 300)**

Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Reinig/ vervang de filters daarom regelmatig.

### **Wanneer?**

Elke **2 tot 3 maanden**, of als het toestel een filtermelding geeft. De filters kunt u de eerste twee keren voorzichtig stofzuigen en/of uitkloppen. Daarna zal het filter vernieuwd moeten worden.

### **Zo vervang je de filters**

#### **1. Zet het toestel uit**

Dit doet u door de stekker uit het stopcontact te halen.

#### **2. Open de filter kleppen**

Trek de grijze kleppen voorzichtig open.

#### **3. Haal de oude filters eruit**

Trek beide filters rustig naar voren.

#### **4. Maak de binnenkant schoon**

Stofzuig los vuil en veeg de ruimte schoon met een droge doek.

#### **5. Plaats de nieuwe filters**

Schuif de nieuwe filters op dezelfde plek terug.

 Let op eventuele pijltjes voor de **luchtstroomrichting**.

**Let op; het filterframe is niet benodigd bij de nieuwe filters. Deze kunt u zonder frame direct in de unit plaatsen.**

#### **6. Sluit de kleppen en zet het toestel weer aan**

Druk deze goed aan totdat je een 'klik' hoort.

#### **7. Reset de filtermelding**

De melding "Filter" geeft aan dat de filters vervangen moeten worden zoals in bovenstaande stappen is omschreven. Om deze melding weg te krijgen, kunt u de OK-toets minimaal 5 sec ingedrukt houden.

Op de schakelaar (RFZ) is ook zichtbaar dat er een filter melding is. Hier knipperen dan de leds 3x rood.

#### **8. Belangrijk**

- Zet de ventilatie unit altijd uit bij het wisselen van de filters
- Was filters **niet** uit en gebruik ze niet opnieuw.
- Een schoon filter zorgt voor **betere lucht, minder stof en een stiller toestel**.

